

कार्यालय, नगर पालिक निगम उज्जैन
(अग्निशमन विभाग)

क्रमांक / अग्नि / न.नि. / 2019 / 115

उज्जैन दिनांक 01/04/19

प्रति,

प्रिंसिपल
देहली पब्लिक स्कूल
मक्सी रोड उज्जैन (म.प्र.)

विषय :- अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रदाय करने विषयक।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रं. DPS/UJJN/2019/ADMIN/310 दिनांक 01.04.2019

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में मेरे द्वारा देहली पब्लिक स्कूल, मक्सीरोड उज्जैन का निरीक्षण किया गया। स्कूल प्रबंधन द्वारा प्राथमिक अग्नि सुरक्षा हेतु नियमानुसार निश्चित दूरी एवं ऊंचाई पर प्राथमिक अग्नि शमन उपकरण स्थापित किये गये हैं। स्कूल भवन के सामने पर्याप्त चौड़ा मेन रोड होने से आवश्यकता पडने पर फायर विभाग को कार्य करने कोई असुविधा नहीं होगी।

अतः जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के लिये यह फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।



फायर ऑफिसर
नगर पालिक निगम उज्जैन

नगर पालिक निगम उज्जैन



Principal
Delhi Public School
Ujjain (M.P.)