

कार्यालय
अधिरासी अभियन्ता,
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०,
वाराणसी

दिनांक: 20-07-2024

पत्रांक : 1/अभ/अए/IV

सेवा में,
प्रधानाचार्य,
सनदीम स्कूल अन्नपूर्णा,
वाराणसी।

विषय :- विद्यालय के नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक SBS/ANP/GEB/15-07-2024/1

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके विद्यालय सनदीम स्कूल अन्नपूर्णा (नर्सरी से कक्षा-8) तक की जांच की गयी। नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अन्तर्गत आख्या/अनापत्ति संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- चेकलिस्ट।

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय अनापत्ति,
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०,
वाराणसी।

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा-6से 12) हेतु चेकलिस्ट
(नर्सरी से कक्षा 6)

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	नाच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकास/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन तीन मजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 18 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	896.85 वर्गमीटर
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एव हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	नहीं
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कंक है?	नहीं
12	क्या कक्षा की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठूले क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (वाजपेयीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एव ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (ऊँचाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ

17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर कस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिला से अधिक तल्ले भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 ट्रेड 300 मिमी0 तथा साइजर 150 मिमी0 है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लग है?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First aid Box) स्थापित है?	हाँ

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० विभाग